



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, пер. Днестровский, 3, тел. (533) 8 05 25, тел/факс (533) 9 60 40
р/с 2182006436701003 в ОПЕРУ ПРБ г. Тирасполь ф/к 0200018510
e-mail: minzdravpmr@idknet.com

12 ОКТ 2022

№ 21.1-14.1/10268

На № _____ от _____

Руководителям хозяйствующих
субъектов

О направлении ценового предложения

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции, в рамках подготовки к закупке конкурентным методом, в целях определения начальной максимальной цены контракта, настоящим просит направить в адрес ведомства (mzpmr.tender@gmail.com) ценовое предложение в срок до 25 октября 2022 года на поставку автономных источников питания электроснабжения в количестве 4 штук для нужд лечебно-профилактических учреждений согласно следующих технических требований:

№ п/п	Наименование	Требования	Соответстви е требованию
1	Мощность номинальная, не менее	50кВт	Обязательно
2	Мощность максимальная, не менее	55кВт	Обязательно
3	Напряжение	380В, 3 фазы	Обязательно
4	Частота тока	50 Гц	Обязательно
5	Род тока	переменный	Обязательно
6	Двигатель		Обязательно
6.1	Четырехтактный	наличие	Обязательно
6.2	Дизельный (турбодизельный) с жидкостным охлаждением	наличие	Обязательно
6.3	Электронный регулятор оборотов	наличие	Обязательно
6.4	Топливный бак рассчитан на расход топлива при 75% нагрузке непрерывной работы, не менее	10ч	Обязательно
7	Контроллер ручного запуска	наличие	Обязательно
8	Контроллер двигателя	наличие	Обязательно
9	Контроль работы генератора	напряжение/ток/частота/превышение тока/задержка переходного процесса генератора	Обязательно
10	Защита генератора	повышение/понижение напряжения, повышение/понижение частоты, перегрузка по току, обратная мощность	Обязательно
11	Запуск/остановка генератора	автоматический/ручной	Обязательно
12	Защита при авариях	наличие	Обязательно
13	Автоматическое включение		Обязательно
13.1	Автоматическое переключение между сетью и генератором (ABP)	наличие	Обязательно
13.2	Количество ввода	2	Обязательно

№ п/п	Наименование	Требования	Соответстви е требованию
14	Светодиодная индикация аварий	наличие	Обязательно
15	В бесшумном корпусе	наличие	Обязательно
16	Гарантия, мес.	24	Обязательно

Заместитель министра

по финансово-экономической политике

Асееганова

С.В. Долганова

Туранский А.О.

54201

А.О. Туранский